



Väljasätete tabel MMI kaugkasutajaliides

Daikin Altherma 4



Väljasätete tabel

Vastavad siseseadmed

EPBX:

EPBX(U)07A▲4V▼
 EPBX(U)10A▲4V▼
 EPBX14A▲4V▼

 EPBX10A▲9W▼
 EPBX(U)14A▲9W▼

EPVX:

EPVX07S(U)18A▲4V▼
 EPVX07S(U)23A▲4V▼
 EPVX10S(U)18A▲4V▼
 EPVX10S(U)23A▲4V▼
 EPVX14S(U)18A▲4V▼
 EPVX14S(U)23A▲4V▼

 EPVX07S23A▲9W▼
 EPVX10S18A▲9W▼
 EPVX10S23A▲9W▼
 EPVX14S18A▲9W▼
 EPVX14S23A▲9W▼

EPSX:

EPSX07P30A▲▼
 EPSX07P50A▲▼
 EPSX10P30A▲▼
 EPSX10P50A▲▼
 EPSX14P30A▲▼
 EPSX14P50A▲▼

 EPSXB07P30A▲▼
 EPSXB07P50A▲▼
 EPSXB10P30A▲▼
 EPSXB10P50A▲▼
 EPSXB14P30A▲▼
 EPSXB14P50A▲▼

Märkused

- (*1) *4V*
- (*2) *9W*
- (*3) EPB*
- (*4) EPV*
- (*5) EPSX*
- (*6) EPSXB*
- (*7) *SU*
- (*8) *07*
- (*9) *10*
- (*10) *14*
- (*11) EPS*10*30*
- (*12) EPS*10*50*
- (*13) EPS*14*30*
- (*14) EPS*14*50*
- (*15) EPS*07*

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

4P773397-1D – 2026.08

Lingrid a	Sätte tüüp	Kood	Sätte kirjeldus	Millal rakendatav	Vahemik / samm / vaikumisi väärtus ⁽¹⁾	Muudetud	Muudetud väärtus
1 pöhitsoon							
1.1	Lõppkasut aja	—	Ruumitemperatuuri sihtväärtus pöhitsoonis ruumi jahutamisel.	[041]=2: Ruum	12~35°C aste: 0,5°C 20		
1.1	Lõppkasut aja	—	Ruumitemperatuuri sihtväärtus pöhitsoonis ruumi kütisel.	[041]=2: Ruum	12~30°C, aste: 0,5°C 21		
1.2	Lõppkasut aja	—	Luba ruumitemperatuuri sihtväärtuse graafik pöhitsoonis ruumi kütisel.	[041]=2: Ruum	0: Käsitsi režiim 1: Programmi režiim		
1.2	Lõppkasut aja	—	Luba väljuva vee sihtväärtuse graafik ilmast sõltuva kõverata pöhitsoonis ruumi kütisel.	[041]=0: Väljuv vesi	0: Käsitsi režiim 1: Programmi režiim		
1.3	Lõppkasut aja	—	Kütisgraafik.	[041]=2: Ruum VÕI [041]=0: Väljuv vesi	—		
1.4	Lõppkasut aja	—	Jahutusgraafik.	[041]=2: Ruum VÕI [041]=0: Väljuv vesi	—		
1.5	Lisaõigust ega lõppkasut aja	—	Väljuva vee juhtimisrežiim pöhitsoonis ruumi kütisel.	Alati	0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv		
1.6	Paigaldaja	[053]	Väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse ülemine liimit pöhitsoonis ruumi kütisel.	Alati	[099]=1: Jah JA [1.11]=2: Radiaator [054]~min([048]-5; [060]; 75) aste: 1°C 35°C [099]=1: Jah JA [1.11]=2: radiaator [054]~min([048]-5; [060]; 55) aste: 1°C 35°C [099]=0: Ei JA [1.11]=2: Radiaator [054]~min([015]-5; [060]; 75) aste: 1°C 75°C [099]=0: Ei JA [1.11]=2: Radiaator [054]~min([015]-5; [060]; 55) aste: 1°C 55°C		
1.6	Paigaldaja	[054]	Väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse alumine liimit pöhitsoonis ruumi kütisel.	Alati	15~[053]°C aste: 1°C 20		
1.7	Lisaõigust ega lõppkasut aja	—	Väljuva vee juhtimisrežiim pöhitsoonis ruumi jahutamisel.	Alati	0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv		
1.8	Lõppkasut aja	—	Väljuva vee temperatuuri ilmast sõltuv kõver pöhitsoonis ruumi kütisel.	[1.5]=1: Ilmast sõltuv	Keskonna vahemik: -40~25°C aste: 1°C Väljuva vee temperatuuri vahemik: [054]~[053]°C aste: 1°C		
1.9	Lõppkasut aja	—	Väljuva vee temperatuuri ilmast sõltuv kõver pöhitsoonis ruumi jahutamisel.	[1.7]=1: Ilmast sõltuv	Keskonna vahemik: 10~43°C aste: 1°C Väljuva vee temperatuuri vahemik: [056]~[055]°C aste: 1°C		
1.10	Lõppkasut aja	—	Ruumi sihttemperatuuri hüsterees, mida kasutatakse ruumi kütise või jahutuse taaskäivitamiseks.	[041]=2: Ruum	0,5~10°C aste: 0,1°C 0,5		
1.11	Lõppkasut aja	—	Soojuskirguri tüübi valimine pöhitsoonis.	Alati	0: Põrandaküte 1: Soojuspumba konvektor 2: Radiaator		
1.12	Paigaldaja	[041]	Termostaadi režiim pöhitsoonis.	Alati	0: Väljuv vesi 1: Väline ruum 2: Ruum		
1.13	Paigaldaja	[042]	Termostaadi tüüp pöhitsoonis.	[041]=1: Väline ruum JA [180]=0: Riistvara	0: Kahe kontaktiga 1: Ühe kontaktiga		
1.13	Paigaldaja	[180]	Säte, millega määratakse välise termostaadi allikas.	[041]=1: Väline ruum	0: Riistvara 1: Väline		
1.14	Paigaldaja	[205]/ [206]	Delta T sihtväärtus pöhitsoonis ruumi kütisel.	Alati	[1.11]=0: Põrandaküte 3~10°C aste: 0,5°C [205]=5 [1.11]=1: Soojuspumba konvektor 3~10°C aste: 0,5°C [205]=5 [1.11]=2: Radiaator 3~20°C aste: 0,5°C [206]=10		
1.15	Ei	—	—	—	—		
1.16	Paigaldaja	[050]	Ruumi jahutusrežiimi lubamine pöhitsoonis.	Alati	0: Ei 1: Jah		

⁽¹⁾ Vaikumisi väärtused on esitatud **rasvases kirjas**.

Lingirid a	Sätte tüüp	Kood	Sätte kirjeldus	Millal rakendatav	Vahemik / samm / vaikumisi väärtus ⁽¹⁾	Muudetud	Muudetud väärtus
1.17	Lõppkasut aja	—	Väljuva vee temperatuuri juhtimine põhitsoonis SEES/VÄLJAS.	[041]=0: Väljuv vesi	0: Väljas 1: Sees		
1.18	Paigaldaja	[204]	Delta T sihtväärtus põhitsoonis ruumi jahutamisel.	Alati	3~10°C aste: 0,5°C 5		
1.19	Paigaldaja	[048]	Väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse absoluutne ülemine liimit seoses põhitsooni paigaldatud kiirguriga.	[099]=1: Jah	20~80°C aste: 0,5°C 40		
1.20	Paigaldaja	[049]	Väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse absoluutne alumine liimit seoses põhitsooni paigaldatud kiirguriga.	[099]=1: Jah	3~35°C aste: 0,5°C 3		
1.21	Lõppkasut aja	—	Põhitsooni nimi.	Alati	Põhitsoon		
1.22	Lõppkasut aja	—	Ruumi sihttemperatuur põhitsooni sulatusrežiimil.	[041]=2: Ruum	4~16°C aste: 0,5°C 8		
1.23	Lõppkasut aja	—	Luba väljuva vee sihtväärtuse graafik ilmast sõltuva kõverata põhitsoonis ruumi jahutamisel.	[041]=0: Väljuv vesi	0: Käsitsi režiim 1: Programmi režiim		
1.23	Lõppkasut aja	—	Luba ruumitemperatuuri sihtväärtuse graafik põhitsoonis ruumi jahutamisel.	[041]=2: Ruum	0: Käsitsi režiim 1: Programmi režiim		
1.24	Lõppkasut aja	—	Ilmast sõltuva väljuva vee sihtväärtuse temperatuuri nihkumise graafik põhitsoonis ruumi kütmisel.	[041]=0: Väljuv vesi JA [1.5]=1: Ilmast sõltuv	—		
1.25	Lõppkasut aja	—	Ilmast sõltuva väljuva vee sihtväärtuse temperatuuri nihkumise graafik põhitsoonis ruumi jahutamisel.	[041]=0: Väljuv vesi JA [1.7]=1: Ilmast sõltuv	—		
1.26	Paigaldaja	[052]	Luba väljuva vee sihtväärtuse temperatuuri nihkumine külmumispunkti lähedal põhitsoonis.	Alati	0: Puudub 1: Madal kitsas 2: Madal lai 3: Kõrge kitsas 4: Kõrge lai		
1.27	Lõppkasut aja	—	Ilmast sõltuva väljuva vee sihtväärtuse temperatuuri nihkumine põhitsoonis ruumi kütmisel.	[1.5]=1: Ilmast sõltuv	-10~10°C aste: 1°C 0		
1.28	Lõppkasut aja	—	Ilmast sõltuva väljuva vee sihtväärtuse temperatuuri nihkumine põhitsoonis ruumi jahutamisel.	[1.7]=1: Ilmast sõltuv	-10~10°C aste: 1°C 0		
1.29	Lisaõigust ega lõppkasut aja	—	Ruumitemperatuuri sihtväärtus puhverdamiseks põhitsoonis ruumi kütmisel.	[041]=2: Ruum JA [040]=2: Smart Grid valmidusega kontaktid	12~30°C aste: 0,5°C 23		
1.30	Lisaõigust ega lõppkasut aja	—	Ruumitemperatuuri sihtväärtus puhverdamiseks põhitsoonis ruumi jahutamisel.	[041]=2: Ruum JA [040]=2: Smart Grid valmidusega kontaktid	15~35°C aste: 0,5°C 18		
1.31	Paigaldaja	[158]	Ühendatud on Daikini ruumi termostaat.	Alati	0: Ei 1: Jah		
1.32	Lõppkasut aja	—	Ruumitemperatuuri juhtimine põhitsoonis SEES/VÄLJAS.	[041]=2: Ruum	0: Väljas 1: Sees		
1.33	Lisaõigust ega lõppkasut aja	—	Valikuline nihe, mida saab rakendada ruumitemperatuuri sihtväärtusele, mõõdetakse põhitsoonis valikulise anduriga.	[041]=2: Ruum	-5~5°C aste: 0,5°C 0		
1.34	Lõppkasut aja	—	Ruumitemperatuuri alussihtväärtus ruumi graafikule põhitsoonis ruumi kütmisel.	[041]=2: Ruum	12~30°C aste: 0,5°C 12		
1.35	Lõppkasut aja	—	Ruumitemperatuuri alussihtväärtus ruumi graafikule põhitsoonis ruumi jahutamisel.	[041]=2: Ruum	12~35°C aste: 0,5°C 30		
1.36	Lõppkasut aja	—	Luba ilmast sõltuva väljuva vee sihtväärtuse temperatuuri nihkumine põhitsoonis ruumi kütmisel.	[1.5]=1: Ilmast sõltuv	0: Käsitsi režiim 1: Programmi režiim		
1.37	Lõppkasut aja	—	Luba ilmast sõltuva väljuva vee sihtväärtuse temperatuuri nihkumine põhitsoonis ruumi jahutamisel.	[1.7]=1: Ilmast sõltuv	0: Käsitsi režiim 1: Programmi režiim		

⁽¹⁾ Vaikumisi väärtused on esitatud **rasvases kirjas**.

Lingirid a	Sätte tüüp	Kood	Sätte kirjeldus	Millal rakendatav	Vahemik / samm / vaikumisi väärtus ⁽¹⁾	Muudetud	Muudetud väärtus
1.38	Lisaõigust ega lõppkasut aja	—	Ruumitemperatuuri nihe põhitsooni HCI korral.	[041]=2: Ruum	-5~5°C aste: 0,5°C 0		
1.39	Lõppkasut aja	—	Väljuva vee temperatuuri sihtväärtus põhitsoonis ruumi kütisel.	[1.5]=0: Fikseeritud	[054]~[053]°C aste: 1°C		
1.40	Ei	—	—	—	—		
1.41	Ei	—	—	—	—		
1.42	Lõppkasut aja	—	Väljuva vee temperatuuri sihtväärtus põhitsoonis ruumi jahutamisel.	[1.7]=0: Fikseeritud	[056]~[055]°C aste: 1°C		
1.43	Paigaldaja	[055]	Väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse ülemine limiit põhitsoonis ruumi jahutamisel.	Alati	[056]~22°C aste: 1°C 22		
1.43	Paigaldaja	[056]	Väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse alumine limiit põhitsoonis ruumi jahutamisel.	Alati	[099]=1: Jah ([049]+4)~[055] aste: 1°C 7°C [099]=0: Ei ([014]+4)~[055] aste: 1°C 7°C		
1.44	Paigaldaja	[210]	Põhitsooni ruumi kütte-/ jahutusrežiimi jaoks soovitatav minimaalne vooluhulk.	Alati	2~15 l/min, aste: 0,1 l/min 3		
2 Lisatsoon							
2.1	Ei	—	—	—	—		
2.2	Lõppkasut aja	—	Luba väljuva vee sihtväärtuse graafik ilmast sõltuva kõverata lisatsoonis ruumi kütisel.	[057]=0: Väljuv vesi JA [155]=1: Jah	0: Käsitsi režiim 1: Programmi režiim		
2.3	Lõppkasut aja	—	Lisatsooni kütisgraafik.	[057]=0: Väljuv vesi VÕI [057]=2: Ruum	—		
2.4	Lõppkasut aja	—	Lisatsooni jahutusgraafik.	[057]=0: Väljuv vesi VÕI [057]=2: Ruum	—		
2.5	Lisaõigust ega lõppkasut aja	—	Sihttöörežiim lisatsoonis ruumi kütisel.	[155]=1: Jah	0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv		
2.6	Paigaldaja	[060]	Väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse ülemine limiit lisatsoonis ruumi kütisel.	[155]=1: Jah	[2.11]=2: Radiaator [061]~min([015]-5; 75) aste: 1°C 75°C [2.11]=2: Radiaator [061]~min([015]-5; 55) aste: 1°C 55°C		
2.6	Paigaldaja	[061]	Väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse alumine limiit lisatsoonis ruumi kütisel.	[155]=1: Jah	20~[060]°C aste: 1°C 20		
2.7	Lisaõigust ega lõppkasut aja	—	Sihttöörežiim lisatsoonis ruumi jahutamisel.	[155]=1: Jah	0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv		
2.8	Lõppkasut aja	—	Väljuva vee temperatuuri ilmast sõltuv kõver lisatsoonis ruumi kütisel.	[155]=1: Jah JA [2.5]=1: Ilmast sõltuv	Keskonna vahemik: -40~25°C aste: 1°C Väljuva vee temperatuuri vahemik: [061]~[060]°C aste: 1°C		
2.9	Lõppkasut aja	—	Väljuva vee temperatuuri ilmast sõltuv kõver lisatsoonis ruumi jahutamisel.	[155]=1: Jah JA [2.7]=1: Ilmast sõltuv	Keskonna vahemik: 10~43°C aste: 1°C Väljuva vee temperatuuri vahemik: [063]~[062]°C aste: 1°C		
2.10	Ei	—	—	—	—		
2.11	Lõppkasut aja	—	Soojuskirguri tüübi valimine lisatsoonis.	[155]=1: Jah	0: Põrandaküte 1: Soojuspumba konvektor 2: Radiaator		
2.12	Paigaldaja	[057]	Termostaadi režiim lisatsoonis.	[155]=1: Jah	[041]=0: Väljuv vesi 0: Väljuv vesi [041]≠0: Väljuv vesi 1: Väline ruum		
2.13	Paigaldaja	[146]	Termostaadi tüüp lisatsoonis.	[155]=1: Jah JA [057]=1: Väline ruum JA [181]=0: Riistvara	0: Kahe kontaktiga 1: Ühe kontaktiga		
2.13	Paigaldaja	[181]	Säte, millega määratakse välise termostaadi allikas.	[155]=1: Jah JA [057]=1: Väline ruum	0: Riistvara 1: Väline		

⁽¹⁾ Vaikumisi väärtused on esitatud **rasvases kirjas**.

Lingirid a	Sätte tüüp	Kood	Sätte kirjeldus	Millal rakendatav	Vahemik / samm / vaikumisi väärtus ⁽¹⁾	Muudetud	Muudetud väärtus
2.14	Paigaldaja	[208]/[209]	Delta T sihtväärtus lisatsoonis ruumi kütisel.	[155]=1: Jah	[2.11]=0: Põrandaküte 3~10°C aste: 0,5°C [208]=5 [2.11]=1: Soojuspumba konvektor 3~10°C aste: 0,5°C [208]=5 [2.11]=2: Radiaator 3~20°C aste: 0,5°C [209]=10		
2.15	Lõppkasut aja	—	Väljuva vee temperatuuri juhtimine lisatsoonis SEES/VÄLJAS.	[155]=1: Jah JA [057]=0: Väljuv vesi	0: Väljas 1: Sees		
2.16	Ei	—	—	—	—		
2.17	Paigaldaja	[207]	Delta T sihtväärtus lisatsoonis ruumi jahutamisel.	[155]=1: Jah	3~10°C aste: 0,5°C 5		
2.18	Lõppkasut aja	—	Ilmast sõltuva väljuva vee sihtväärtuse temperatuuri nihkumise graafik lisatsoonis ruumi kütisel.	[057]=0: Väljuv vesi JA [2.5]=1: Ilmast sõltuv	—		
2.19	Lõppkasut aja	—	Ilmast sõltuva väljuva vee sihtväärtuse temperatuuri nihkumise graafik lisatsoonis ruumi jahutamisel.	[057]=0: Väljuv vesi JA [2.7]=1: Ilmast sõltuv	—		
2.20	Paigaldaja	[059]	Luba väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse temperatuuri nihkumine külmumispunkti lähedal lisatsoonis.	[155]=1: Jah	0: Puudub 1: Madal kitsas 2: Madal lai 3: Kõrge kitsas 4: Kõrge lai		
2.21	Lõppkasut aja	—	Lisatsooni nimi.	[155]=1: Jah	Lisatsioon		
2.22	Lõppkasut aja	—	Ilmast sõltuva väljuva vee sihtväärtuse temperatuuri nihkumine lisatsoonis ruumi kütisel.	[155]=1: Jah JA [2.5]=1: Ilmast sõltuv	-10~10°C aste: 1°C 0		
2.23	Lõppkasut aja	—	Ilmast sõltuva väljuva vee sihtväärtuse temperatuuri nihkumine lisatsoonis ruumi jahutamisel.	[155]=1: Jah JA [2.7]=1: Ilmast sõltuv	-10~10°C aste: 1°C 0		
2.24	Ei	—	—	—	—		
2.25	Ei	—	—	—	—		
2.26	Ei	—	—	—	—		
2.27	Lõppkasut aja	—	Luba väljuva vee sihtväärtuse graafik ilmast sõltuva kõverata lisatsoonis ruumi jahutamisel.	[057]=0: Väljuv vesi JA [155]=1: Jah	0: Käsitsi režiim 1: Programmi režiim		
2.28	Ei	—	—	—	—		
2.29	Ei	—	—	—	—		
2.30	Lõppkasut aja	—	Väljuva vee temperatuuri sihtväärtus lisatsoonis ruumi kütisel.	[155]=1: Jah JA [2.5]=0: Fikseeritud	[061]~[060]°C aste: 1°C		
2.31	Lõppkasut aja	—	Luba ilmast sõltuva väljuva vee sihtväärtuse temperatuuri nihkumine lisatsoonis ruumi kütisel.	[155]=1: Jah JA [2.5]=1: Ilmast sõltuv	0: Käsitsi režiim 1: Programmi režiim		
2.32	Lõppkasut aja	—	Luba ilmast sõltuva väljuva vee sihtväärtuse temperatuuri nihkumine lisatsoonis ruumi jahutamisel.	[155]=1: Jah JA [2.7]=1: Ilmast sõltuv	0: Käsitsi režiim 1: Programmi režiim		
2.33	Paigaldaja	[147]	Luba ruumi jahutusrežiim lisatsoonis.	[155]=1: Jah	0: Ei 1: Jah		
2.34	Ei	—	—	—	—		
2.35	Ei	—	—	—	—		
2.36	Lõppkasut aja	—	Väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse lisatsoonis ruumi jahutamisel.	[155]=1: Jah JA [2.7]=0: Fikseeritud	[063]~[062]°C aste: 1°C		
2.37	Paigaldaja	[062]	Väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse ülemine liimit lisatsoonis ruumi jahutamisel.	[155]=1: Jah	[063]~22°C aste: 1°C 22		
2.37	Paigaldaja	[063]	Väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse alumine liimit lisatsoonis ruumi jahutamisel.	[155]=1: Jah	([014]+4)~[062] aste: 1°C 7°C		
2.38	Paigaldaja	[211]	Lisatsooni ruumi kütte-/jahutusrežiimi jaoks soovitatav minimaalne vooluhulk.	Alati	2~15 l/min, aste: 0,1 l/min 3		
3 kütmine/jahutamine							
3.1	Lõppkasut aja	—	Sellest välistemperatuurist madalama korral lubatakse ruumi kütmine.	Alati	14~35°C aste: 1°C 20		

⁽¹⁾ Vaikumisi väärtused on esitatud **rasvases kirjas**.

Lingirid a	Sätte tüüp	Kood	Sätte kirjeldus	Millal rakendatav	Vahemik / samm / vaikumisi väärtus ⁽¹⁾	Muudetud	Muudetud väärtus
3.2	Lõppkasut aja	—	Keskjuhtimisel kasutatav töörežiim.	[155]=1: Jah VÕI [041]≠1: Väline ruum VÕI ([042]≠0 kaksikkontakt JA [180]≠1 väline)	0: Kütmine 1: Jahutus 2: Automaatne		
3.3	Ei	—	—	—	—		
3.4	Lisaõigust ega lõppkasut aja	—	Luba ruumi sulatusfunktsioonid.	Alati	0: Väljas 1: Sees		
3.5	Lõppkasut aja	—	Töörežiimi graafik.	Alati	—		
3.6	Paigaldaja	[155]	Seadistus, mis näitab, kas lisatsioon on olemas.	Alati	0: Ei 1: Jah		
3.7	Paigaldaja	[018]	Kasutatakse ruumi kütisel väljuva vee temperatuuri maksimaalse ületuse arvutamiseks radiaatorile ja soojuspumba konvektorile.	[1.11]≠0: Põrandaküte või [2.11]≠0: Põrandaküte	1~10°C aste: 0,5°C 5		
3.7	Paigaldaja	[017]	Kasutatakse ruumi kütisel väljuva vee temperatuuri maksimaalse ületuse arvutamiseks põrandaküttele.	[1.11]=0: Põrandaküte või [2.11]=0: Põrandaküte	1~7°C aste: 0,5°C 3		
3.8	Paigaldaja	[007]	Luba välistemperatuuri keskmistamise funktsioon.	Alati	0: keskmist väärtust ei arvestata 1: 12 tundi 2: 24 tundi 3: 48 tundi 4: 72 tundi		
3.9	Paigaldaja	[004]	Väärtust kasutatakse ruumi jahutusel väljuva vee temperatuuri maksimaalse negatiivse ülevise arvutamiseks radiaatorile.	Alati	0~10°C aste: 0,5°C 5		
3.10	Paigaldaja	[008]	Säte, millega näidatakse, kas eralduspaak on hüdroüsteemis olemas.	Alati	0: Ei ole lahutatud 1: Lahti sidestatud		
3.11	Paigaldaja	[014]	Väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse absoluutne alumine liimit ruumi jahutamisel, mis põhineb Daikin Altherma seadme sisemisel temperatuuri tolerantsil.	Alati	3~35°C aste: 0,5°C 3		
3.12	Paigaldaja	[015]	Väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse absoluutne ülemine liimit ruumi kütisel, mis põhineb Daikin Altherma seadme sisemisel temperatuuri tolerantsil.	Alati	20~80°C aste: 1°C 80		
3.13.2	Paigaldaja	[097]	Välise pumba pumbakiirus, kui lisatsioon on voolunõue. Kehtib ainult segukomplekti kasutamisel.	Alati	0~1, aste: 0,01 1		
3.13.3	Paigaldaja	[096]	Välise pumba pumbakiirus, kui põhitsoonis on voolunõue. Kehtib ainult segukomplekti kasutamisel.	Alati	0~1, aste: 0,01 1		
3.13.4	Paigaldaja	[176]	Segukomplekti klapi pööramisaeg.	Alati	20~300 sekundit, aste: 1 sekund 125		
3.13.5	Paigaldaja	[099]	Säte, millega näidatakse, kas segukomplekt on hüdroüsteemis olemas.	Alati	0: Ei 1: Jah		
3.14	Paigaldaja	[158]	Ruumi termostaadi olemasolu.	Alati	0: Ei 1: Jah		
3.15	Paigaldaja	[016]	Minimaalne aeg, kaua soojuspumpa hoitakse sees pärast töö käivitamist.	Alati	480~1800 sekundit, aste: 1 sekund 540		
3.16	Lõppkasut aja	—	Sellest välistemperatuurist kõrgema korral lubatakse ruumi jahutamine.	Alati	10~35°C aste: 1°C 18		
3.17	Paigaldaja	[200]	Pidev pumpamine vastavalt vajadusele.	[008]=0: Ei ole lahutatud	0: Ei 1: Jah		
4 Soe tarbevesi							
4.1	Lõppkasut aja	—	Sooja tarbevee tootmine SEES/ VÄLJAS / üksikud soojenduse käivitajad (käsitsi soojendus / võimas soojendus).	(*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5)	0: Väljas 1: Sees		
4.2	Ei	—	—	—	—		

⁽¹⁾ Vaikumisi väärtused on esitatud **rasvases kirjas**.

Lingirid a	Sätte tüüp	Kood	Sätte kirjeldus	Millal rakendatav	Vahemik / samm / vaikumisi väärtus ⁽¹⁾	Muudetud	Muudetud väärtus
4.3	Lõppkasut aja	—	Sooja tarbevee sihtsättepunkt käsitsi soojendamiseks.	(*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5)	20~[153]°C aste: 0,5 60		
4.4	Lõppkasut aja	—	Sooja tarbevee sihtsättepunkt võimsaks soojendamiseks.	(*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5)	20~[153]°C aste: 0,5 60		
4.5	Lõppkasut aja	—	Sooja tarbevee paagi graafiku vaheülekuumenduse temperatuuri sihtväärtus + vaheülekuumenduse režiim või vaheülekuumenduse režiim.	[4.7]=0: Vaheülekuumendus või [4.7]=1: Graafik ja vaheülekuumendus	(*3)(*4) 20~[153]°C aste: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C aste: 0,5 48		
4.6	Lõppkasut aja	—	Sooja tarbevee üksik soojendusgraafik.	(*3) [080]=1: Üks termistor JA [4.7]≠0: Vaheülekuumendus või (*4) JA [4.7]≠0: Vaheülekuumendus	—		
4.7	Lõppkasut aja	—	Sooja tarbevee soojendamise režiimi seadistamine.	(*3) JA [080]=1: Üks termistor VÕI (*4)	0: Vaheülekuumendus 1: Graafik ja vaheülekuumendus 2: Graafikuga		
4.8	Lõppkasut aja	—	Sooja tarbevee soojendamise efektiivsuse seadistamine.	(*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5)	(*8) 1: Väga eco 2: Eco 3: Mugavus (*9)(*10) 1: Väga eco 2: Eco 3: Mugavus		
4.9	Ei	—	—	—	—		
4.10	Paigaldaja	[074]	Minimaalne aeg, kui paagi temperatuur peab olema kõrgem kui paagi desinfitseerimise sihttemperatuur enne, kui desinfitseerimist loetakse õnnestunuks.	(*3) [080]=1: Üks termistor	300~3600 sekundit, aste: 1 sekund 3600		
4.10	Paigaldaja	[151]	Desinfitseerimise režiimi algusaeg. See tuleb seadistada minutitena alates 00:00 (minutites).	(*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5)	0~1439 minutit, aste: 1 minut 60		
4.10	Paigaldaja	[152]	Desinfitseerimisrežiimi lubamine igapäevaselt.	(*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5)	0: Väljas 1: Sees		
4.10	Paigaldaja	[150]	Sooja tarbevee paagi desinfitseerimise päev (kui valitud ei ole kõiki päevi).	(*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5)	1~7, aste: 1 5		
4.10	Paigaldaja	[073]	Sooja tarbevee paagi desinfitseerimise sihttemperatuur.	(*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5)	(*3) 55~[153]°C aste: 0,5°C 60 (*4)(*5) 60~[153]°C aste: 0,5°C 60		

⁽¹⁾ Vaikumisi väärtused on esitatud **rasvases kirjas**.

Lingirid a	Sätte tüüp	Kood	Sätte kirjeldus	Millal rakendatav	Vahemik / samm / vaikumisi väärtus ⁽¹⁾	Muudetud	Muudetud väärtus
4.11	Paigaldaja	[153]	Sooja tarbevee paagi maksimaalne lubatud sättepunkt.	(*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5)	(*3) [080] =1: Üks termistor JA [098]=0: EKHWS/E 150 l / 1: EKHWS/E 180 l / 6: 3. poole väike mähis 40~60°C aste: 0,5°C 60 (*3) [080]=1: Üks termistor JA [098]=5: EKHWP/HYC kiirkütjaga 40~80°C aste: 0,5°C 75 (*3) [080]=1: Üks termistor JA [098]=2: EKHWS/E 200 l / 3: EKHWS/E 250 l / 4: EKHWS/E 300 l / 7: 3. poole suur mähis 40~75°C aste: 0,5°C 75 (*4) 40~65°C aste: 0,5°C 65 (*5) 40~75°C aste: 0,5°C 75°C (*7) 40~60°C aste: 0,5°C 60°C		
4.12.1	Lõppkasutaja	—	Sooja tarbevee vaheülekuumenduse hüsterees soojuskadude puhul, kui soojendamisrežiimi seadistuseks on mugavus.	(*3) [080]=1: Üks termistor JA [4.7]#2: Graafik või (*4) JA [4.7]#2: Graafik või (*5)	1~40°C aste: 0,5°C 6		
4.12.2	Lõppkasutaja	—	Sooja tarbevee vaheülekuumenduse hüsterees soojuskadude puhul, kui soojendamisrežiimi seadistuseks on Eco.	(*3) [080]=1: Üks termistor JA [4.7]#2: Graafik või (*4) JA [4.7]#2: Graafik või (*5)	1~40°C aste: 0,5°C 8		
4.12.3	Lõppkasutaja	—	Sooja tarbevee vaheülekuumenduse hüsterees soojuskadude puhul, kui soojendamisrežiimi seadistuseks on Väga eco.	(*3) [080]=1: Üks termistor JA [4.7]#2: Graafik või (*4) JA [4.7]#2: Graafik või (*5)	1~40°C aste: 0,5°C 10		
4.13	Paigaldaja	[149]	Säte välise sooja tarbevee pumba funktsioonide valimiseks.	(*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5)	0: Puudub 1: Kohene kuum vesi 2: Desinfitseerimine 3: Mõlemad		
4.14.1	Paigaldaja	[173]	Kiirkütja soojusmahtuvuse valik.	(*3) [080]=1: Üks termistor	1~4 kW aste: 0,01 kW 3		
4.14.2	Ei	—	—	—	—		
4.14.3	Ei	—	—	—	—		
4.14.4	Paigaldaja	[064]	Nihe, mis lisatakse vaikimisi paagi sihttemperatuurile, kui paagi soojendamisel on ainsaks saadavalolevaks kütteallikaks kiirkütja.	(*3) [080]=1: Üks termistor	0~20°C aste: 0,5 5		
4.15	Ei	—	—	—	—		
4.16	Lõppkasutaja	—	Lisakütteallikal lubatakse paaki soojendada, kui soojuspump töötab ruumi kütmiseks/jahutamiseks.	(*3) [080]=1: Üks termistor või [078]=1: Jah	0: Väljas 1: Sees		

⁽¹⁾ Vaikumisi väärtused on esitatud **rasvases kirjas**.

Lingirid a	Sätte tüüp	Kood	Sätte kirjeldus	Millal rakendatav	Vahemik / samm / vaikumisi väärtus ⁽¹⁾	Muudetud	Muudetud väärtus
4.17	Lõppkasut aja	—	Lisakütteallikal lubatakse koheselt abistada soojuspumpa paagi soojendamisel.	(*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5)	0: Väljas 1: Sees		
4.18	Paigaldaja	[072]	Desinfitseerimise funktsiooni lubamine.	(*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5)	(*3) 1: SEES (*4) 1: SEES (*5) 0: VÄLJAS		
4.19	Lisaõigust ega lõppkasut aja	—	Sooja tarbevee paagi vaheülekuumenduse käivitustemperatuur, et tagada paagis piisav energia. Seda sätet optimeeritakse piisava mugavuse tagamiseks.	(*3) [080]=1: Üks termistor JA [4.7]≠2: Graafik või (*4) [4.7]≠2: Graafik või (*5) [4.7]≠2: Graafik	[4.8]=1 10~85°C aste: 0,5 20 [4.8]=2 või 3 10~85°C aste: 0,5 38 (*3) 41 (*4) 34 (*11) 33 (*12)(*13)(*15) 31 (*14)		
4.20	Paigaldaja	[070]	Lisakütteallika aktiveerimise viivitusaeg, kui soojuspump on peamiseks allikaks paagi soojendamise töös.	(*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5)	(*3) 0~10 800 sekundit, aste: 300 sekundit 1200 (*4) 0~10 800 sekundit, aste: 300 sekundit 10800 (*5) 0~10 800 sekundit, aste: 300 sekundit 1200		
4.21	Ei	—	—	—	—		
4.22	Ei	—	—	—	—		
4.23	Paigaldaja	[064]	Nihe, mis lisatakse vaikumisi paagi sihttemperatuurile, kui paagi soojendamisel on ainsaks saadavalolevaks kütteallikaks kiirkütja.	(*3) [080]=1: Üks termistor või [078]=1: Jah	0~20°C aste: 0,5 5		
4.24	Lõppkasut aja	—	Sooja tarbevee vaheülekuumenduse sättepunkti muutmise lubamine vastavalt graafikule.	(*5)	0: Väljas 1: Sees		
4.25	Lõppkasut aja	—	Vaheülekuumenduse graafik.	(*5)	20~[153]°C aste: 0,5 45		
4.26	Lõppkasut aja	—	Sooja tarbevee pumba graafik.	(*3) [080]=1: Üks termistor JA [149]=1 või 3: Kohene kuum vesi või mõlemad või (*4) [149]=1 või 3: Kohene kuum vesi või mõlemad või (*5) [149]=1 või 3: Kohene kuum vesi või mõlemad	—		
5 Sätted							
5.1	Paigaldaja	—	Sundsulatuse käivitamine.	Alati	—		
5.2	Lõppkasut aja	—	Vaikne režiim kasutajale.	Alati	0: Väljas 1: Planeeritud 2: Manuaalne		
5.2.1	Lõppkasut aja	—	Vaikne tase kasutajale.	Alati	0: Väljas 1: Vaikne 2: Veel vaiksem 3: Kõige vaiksem		
5.2.2	Lisaõigust ega lõppkasut aja	—	Vaikse taseme graafik kasutajale.	Alati	—		
5.2.9	Paigaldaja	[138]	Kasutaja määratava vaikse režiimi Õõlt Päevale ümberlülitamise paigaldajapoolne tühistamine.	Alati	0~1439 minutit, aste: 1 minut 360		
5.2.10	Paigaldaja	[136]	Kasutaja määratava vaikse režiimi "Päeva" perioodi paigaldajapoolne tühistamine.	Alati	0: Väljas 1: Vaikne 2: Veel vaiksem 3: Kõige vaiksem		

⁽¹⁾ Vaikumisi väärtused on esitatud **rasvases kirjas**.

Lingirid a	Sätte tüüp	Kood	Sätte kirjeldus	Millal rakendatav	Vahemik / samm / vaikumisi väärtus ⁽¹⁾	Muudetud	Muudetud väärtus
5.2.11	Paigaldaja	[139]	Kasutaja määratava vaigse režiimi Päevalt Ööle ümberlülitamise paigaldajapoolne tühistamine.	Alati	0~1439 minutit, aste: 1 minut 1320		
5.2.12	Paigaldaja	[137]	Kasutaja määratava vaigse režiimi "Öö" perioodi paigaldajapoolne tühistamine.	Alati	0: Väljas 1: Vaikne 2: Veel vaiksem 3: Kõige vaiksem		
5.3	Lõppkasut aja	—	Kellaaeg/kuupäev.	Alati	—		
5.3	Lõppkasut aja	—	Suveaeg.	Alati	0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud		
5.3	Lõppkasut aja	—	Kella tüüp.	Alati	0: 12 h 1: 24 h		
5.4	Lõppkasut aja	—	Lingiread.	Alati	0: Väljas 1: Sees		
5.5	Paigaldaja	[083]	Säte, millega valitakse soojuspumba seadme võrguga ühendamise tüüp.	Alati	0: Ühefaasiline 1: Kolmefaasiline täht 2. Kolmefaasiline, delta		
5.5	Paigaldaja	[154]	Säte, millega näidatakse, kas varukütte sulavkaitse elektrikapis on suurem kui 10 A.	(*3) [083]= 1. Kolmefaasiline, täht või (*4) [083]= 1. Kolmefaasiline, täht	0: Ei 1: Jah		
5.5	Paigaldaja	[092]	Varukütte maksimaalne võimsus.	Alati	(*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: aste: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: aste: 1 kW 4 [083]=1 ja [154]=0 2~4 kW: aste: 1 kW 4 [083]=1 ja [154]=1 2~9 kW: aste: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: aste: 0,5 kW 4.5		
5.6.1	Lisaõigust ega lõppkasut aja	—	Tasakaalu (võimsuspuuduse) loogika lubamise säte.	Alati	0: Mitte kunagi 1: Puudus 2: Puudus tasakaaluolukorras		
5.6.2	Lisaõigust ega lõppkasut aja	—	Välistemperatuuri lävi, mis lubab potentsiaalse võimsuspuuduse. Alla selle välistemperatuur on võimalik võimsuspuudus.	Alati	-15~35°C aste: 1°C 0		
5.7	Paigaldaja	—	Kohapealsete sätete ülevaade.	Alati	—		
5.8	Ei	—	—	—	—		
5.9	Lõppkasut aja	—	Riik.	Alati	0: Albaania / 1: Austria 2: Belgia / 3: Bosnia 4: Bulgaaria / 5: Horvaatia 6: Küpros / 7: Tšehhi Vabariik 8: Taani / 9: Eesti 10: Soome / 11: Prantsusmaa 12: Saksamaa / 13: Kreeka 14: Ungari / 15: Island 16: Iirimaa / 17: Türgi 18: Itaalia / 19: Läti 20: Liechtenstein / 21: Leedu 22: Luksemburg / 23: Makedoonia 24: Malta / 25: Moldova 26: Montenegro / 27: Holland 28: Norra / 29: Poola 30: Portugal / 31: Rumeenia 32: Serbia / 33: Slovakkia 34: Sloveenia / 35: Hispaania 36: Rootsi / 37: Ühendkuningriik 38: Šveits		

⁽¹⁾ Vaikumisi väärtused on esitatud **rasvases kirjas**.

Lingirid a	Sätte tüüp	Kood	Sätte kirjeldus	Millal rakendatav	Vahemik / samm / vaikumisi väärtus ⁽¹⁾	Muudetud	Muudetud väärtus
5.9	Lõppkasut aja	—	Keel.	Alati	0: Albaania / 1: Valgevene 2: Bosnia / 3: Bulgaaria 4: Horvaadi / 5: Tšehhi 6: Taani / 7: Hollandi 8: Inglise / 9: Eesti 10: Soome / 11: Prantsuse 12: Saksa / 13: Kreeka 14: Ungari / 15: Itaalia 16: Läti / 17: Leedu 18: Makedoonia / 19: Norra 20: Poola / 21: Portugali 22: Rumeenia / 23: Vene 24: Serbia / 25: Slovaki 26: Sloveeni / 27: Hispaania 28: Rootsi / 29: Türgi 30: Ukraina		
5.10	Ei	—	—	—	—		
5.11	Paigaldaja	—	Käivitage VENTILAATORI töötundide lähtestamiseks.	Alati	—		
5.12	Lõppkasut aja	—	Klaviatuuri paigutus.	Alati	0: QWERTY 1: AZERTY		
5.13	Lõppkasut aja	—	Kasutaja sätteid, mis lubavad põhjalikumaid sätteid.	Alati	0: Ei 1: Jah		
5.14.1	Paigaldaja	[012]	Määrab, kas paagi boileri paigaldatud võimsus on piisav maja kogukoormuse katmiseks. Kui jah, võib see olla peamiseks kütteallikaks.	[078]=1: Jah	0: Väljas 1: Sees		
5.14.2	Paigaldaja	[023]	Ümberlülituspunkti ülemine välistemperatuuri limiit soojustpumba ümberlülituseks bivalentsele/paagi boilerile.	[093]=1: Jah või [078]=1: Jah	max([024]+2; -25)~25°C aste: 1°C 5		
5.14.2	Paigaldaja	[024]	Ümberlülituspunkti alumine välistemperatuuri limiit soojustpumba ümberlülituseks bivalentsele/paagi boilerile.	[093]=1: Jah või [078]=1: Jah	-25~25°C aste: 1°C 0		
5.14.4	Paigaldaja	[021]	Välistemperatuuri hüsterees soojustpumba ümberlülituseks bivalentsele/paagi boilerile.	[093]=1: Jah või [078]=1: Jah	2~10°C aste: 1°C 3		
5.14.6	Paigaldaja	[025]	Minimaalne aeg, kui bivalentse boileri pump püsib ruumi kütisel sees pärast vastava taotluse kadumist.	[093] =1: Jah	0~1500 sekundit, aste: 1 sekund 600		
5.15	Ei	—	—	—	—		
5.16	Ei	—	—	—	—		
5.17	Lõppkasut aja	—	Ekraani heledus.	Alati	30~100% aste: 1% 70		
5.18	Paigaldaja	—	Siseseadme taaskäivitamise päästik (tarkvara).	Alati	—		
5.19	Paigaldaja	[196]	Diverterklapi valimine.	(*4)	1: YJS-i profiil 1 2: Danfossi profiil 1		
5.20	Ei	—	—	—	—		
5.21.1	Lisaõigust ega lõppkasut aja	—	Lubage paagil toetada sulatamist, et kompenseerida ruumi küttenõudlust.	(*5)	0: Välja lülitatud 1: Optimeeritud 2: Katkematu		
5.21.2	Lisaõigust ega lõppkasut aja	—	Lubage sooja tarbevee paagi eelnev soojustdamine, et võimaldada paagi sulatamist.	[078]=1: Jah	0: Väljas 1: Sees		
5.21.3	Lisaõigust ega lõppkasut aja	—	Lubab kasutada boileris tekkinud ja sooja tarbevee paagis salvestatud soojust ruumide kütmiseks.	[078]=1: Jah	0: Väljas 1: Sees		
5.21.4	Paigaldaja	[188]	Üldine paigaldaja säte paagi boileri toe piiramiseks.	[078]=1: Jah	4~35 kW: aste: 1 kW 10		
5.21.5	Paigaldaja	[184]	Lubab sooja tarbevee paagis salvestatud vaba energia kasutamist ruumide kütmiseks.	(*5)	0: Väljas 1: Sees		
5.21.6	Paigaldaja	[187]	Üldine paigaldaja säte paagi boileri toe piiramiseks vaba energia funktsiooni ajal.	[184]=1: Jah	2~35 kW: aste: 1 kW 10		
5.21.7	Paigaldaja	[182]	Säte, millega lubada vaba energia kasutamine põhiallikana ruumi kütisel.	[184]=1: Jah	0: Alati 1: Üle keskkonnatemperatuuri 2: Mitte kunagi		

⁽¹⁾ Vaikumisi väärtused on esitatud **rasvases kirjas**.

Lingirid a	Sätte tüüp	Kood	Sätte kirjeldus	Millal rakendatav	Vahemik / samm / vaikumisi väärtus ⁽¹⁾	Muudetud	Muudetud väärtus
5.21.8	Paigaldaja	[183]	Keskonnatemperatuur, mis lubab kasutada paagi liigset energiat ruumi kütmiseks.	[184]=1: Jah ja [182]=1: Ümbritsevast kõrgem	-28~35°C aste: 0,5°C 8		
5.21.9	Paigaldaja	[185]	Paagile on paigaldatud päikesesüsteem.	(*3) [098]=5: EKHWP/HYC kiirkütjaga või (*5)	0: Väljas 1: Sees		
5.21.10	Paigaldaja	[186]	Paigaldatud päikesesüsteemil on muude kütteallikate osas prioriteetsus.	[185]=1: Jah	0: Väljas 1: Sees		
5.22	Paigaldaja	[175]	Välise välistemperatuuri anduri nihe.	[13]=1: Väline välistemperatuuri andur	-5~5°C, aste: 0,5°C 0		
5.23	Lõppkasutaja	—	Hädarežiimi valimine.	Alati	0: Manuaalne 1: Automaatne 2: Automaatne ruumi kütte vähendamine + STV sees 3: Automaatne ruumi kütte vähendamine+STV väljas 4: Automaatne ruumi kütmine tavaline + STV väljas		
5.24	Ei	—	—	—	—		
5.25	Paigaldaja	[201]	Ventilaatori proovitöötamine lubatud	Alati	0: Väljas 1: Sees		
5.26	Lõppkasutaja	—	Ekraani passiivsustaimer.	Alati	0: Ei 1: Jah		
5.27.1	Lõppkasutaja	—	Puhkuserežiimi lubamine.	Alati	0: Ei 1: Jah		
5.27.2	Lõppkasutaja	—	Puhkuseperiood.	Alati	—		
5.28.1	Paigaldaja	[140]	Ruumi kütmise prioriteedi funktsiooni lubamine.	(*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5)	0: Ei 1: Jah		
5.28.2	Paigaldaja	[019]	Sellel välistemperatuurist madalama korral aktiveeritakse ruumi kütmise prioriteedi funktsioon (kui lubatud).	(*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5)	-15~35°C aste: 1°C 0		
5.28.2	Paigaldaja	[020]	Välistemperatuur, mille juures on ruumi jahutuse töötaimer maksimaalsel väärtusel.	(*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5)	20~50°C aste: 1°C 35		
5.28.3	Paigaldaja	[131]	Aeg, millal soojuspump on reserveeritud tasakaalustamisel ruumi kütmise tööks. Tasakaalustamine = ruumi kütmise ja paagi soojendamise samaaegsed käsklused.	(*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5)	1800~36000 sekundit samm: 60 sekundit 4500		
5.28.4	Paigaldaja	[132]	Aeg, millal soojuspump on reserveeritud tasakaalustamisel ruumi jahutuse tööks. Tasakaalustamine = ruumi jahutuse ja paagi soojendamise samaaegsed käsklused.	(*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5)	1800~36000 sekundit samm: 60 sekundit 3600		
5.28.5	Paigaldaja	[133]	Aeg, millal soojuspump on reserveeritud tasakaalustamisel paagi soojendamise tööks (alumine liimit). Tasakaalustamine = ruumi kütmise/ jahutuse ja paagi soojendamise samaaegsed käsklused.	(*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5)	900~18000 sekundit samm: 60 sekundit (*3) [080]=1: Üks termistor 3000 (*4) 2400 (180 l) 2700 (230 l) (*5) 3600		
5.28.5	Paigaldaja	[134]	Aeg, millal soojuspump on reserveeritud tasakaalustamisel paagi soojendamise tööks (ülemine liimit). Tasakaalustamine = ruumi kütmise/ jahutuse ja paagi soojendamise samaaegsed käsklused.	(*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5)	900~18000 sekundit samm: 60 sekundit 8280		
5.28.6	Ei	—	—	—	—		

⁽¹⁾ Vaikumisi väärtused on esitatud **rasvases kirjas**.

Lingirid a	Sätte tüüp	Kood	Sätte kirjeldus	Millal rakendatav	Vahemik / samm / vaikumisi väärtus ⁽¹⁾	Muudetud	Muudetud väärtus
5.28.7	Paigaldaja	[202]	Seade, mis seab esikohale paagi soojendamise ruumide kütmise/ jahutamise asemel.	Alati	0: Väljas 1: Sees		
5.29	Ei	—	—	—	—		
5.30	Lõppkasutaja	—	Hädaolukorra kinnitamine.	Ainult hädaolukorra käskluse korral	—		
5.31	Ei	—	—	—	—		
5.32	Paigaldaja	[078]	Säte, mis näitab, kas paagi boiler on olemas ja seda saab aktiveerida.	(*6) ja [093]=0: Ei	0: Ei 1: Jah		
5.33	Paigaldaja	[203]	Sulatamise kompenseerimise lubamine.	[078]=0: Ei ja [5.21.1]=0: Välja lülitatud	0: Välja lülitatud 1: Optimeeritud 2: Katkematu		
5.34	Ei	—	—	—	—		
5.35	Ei	—	—	—	—		
5.36	Paigaldaja	[005]	Veetoru külmumise ennetamise režiimi seadistamine.	Alati	0: Välja lülitatud 1: Katkematu 2: Katkendlik		
5.37	Paigaldaja	[093]	Paigaldatud on lisaboileri komplekt ruumi kütmiseks ja sellel lubatakse töötada.	[078]=0: Ei	0: Ei 1: Jah		
7 Hooldusrežiim							
7.7.1	Paigaldaja	[030]	Delta T sihtväärtus ruumi kütmise proovikäivitusel.	Alati	2~20°C aste: 0,5°C 5		
7.7.2	Paigaldaja	[031]	Väljuva vee temperatuuri sihtväärtus ruumi kütmise proovikäivitusel.	Alati	5~71°C aste: 1°C 35		
7.7.3	Paigaldaja	[032]	Ülekirjutatud ruumi sihttemperatuur, mida kasutatakse ruumi kütmise proovikäivitusel.	Alati	5~30°C aste: 0,5°C 20		
7.7.4	Paigaldaja	[033]	Delta T sihtväärtus ruumi jahutamise proovikäivitusel.	Alati	2~10°C aste: 0,5°C 5		
7.7.5	Paigaldaja	[034]	Väljuva vee temperatuuri sihtväärtus ruumi jahutamise proovikäivitusel.	Alati	5~30°C aste: 1°C 15		
7.7.6	Paigaldaja	[035]	Ülekirjutatud ruumi temperatuur, mida kasutatakse ruumi jahutamise proovikäivitusel.	Alati	5~30°C aste: 0,5°C 20		
7.7.7	Paigaldaja	[077]	Paagi sihttemperatuur paagi soojendamise proovikäivitusel.	Alati	20~85°C aste: 0,5°C 50		
7.7.8	Paigaldaja	[094]	Pumba PWM sihtväärtus (madal). Kasutatakse ainult käituri proovikäivitusel ja õhu eemaldamise proovikäivitusel.	Alati	0,1~1, aste: 0,1 1		
7.7.8	Paigaldaja	[095]	Pumba PWM sihtväärtus (kõrge). Kasutatakse ainult käituri proovikäivitusel ja õhu eemaldamise proovikäivitusel.	Alati	0,1~1, aste: 0,1 0,5		
7.7.9	Paigaldaja	[145]	Paagi temperatuuri sihtväärtus kiirkütja proovikäivitusel.	(*3) [080]=1: Üks termistor	25~60°C aste: 0,5°C 50		
8 Ühenduvus							
8.1	Lõppkasutaja	—	Kui DHCP on seadistatud olekusse Väljas, saab muuta IP-konfiguratsiooni.	Alati	—		
8.2.1 - 8.2.12	Ei	—	Ühendatud irdseadmete ühenduse oleku ülevaade.	Alati	Sõltub komponendist.		
8.3.1	Lõppkasutaja	—	Juhtmevaba lüüsi (WLAN-i adapter) olemasolu seadistamine.	Alati	0: Ei 1: Jah		
8.3.2	Lõppkasutaja	—	Lubage AP-režiim, et ühendada WLAN-i pordilukk kohaliku koduvõrguga.	[8.2.9]=1: Ühendatud (DX WLAN adapter peaks olema seadmega ühendatud)	0: Keelatud 1: Lubatud 2: Käimas		
8.3.3	Lõppkasutaja	—	Juhtmevaba lüüsi taaskäivituse käivitamine.	[8.2.9]=1: Ühendatud (DX WLAN adapter peaks olema seadmega ühendatud)	0: Jääh 1: Lähtestamine		
8.3.4	Lõppkasutaja	—	Lubage juhtmevaba lüüsi WPS-funktsioonid.	[8.2.9]=1: Ühendatud (DX WLAN adapter peaks olema seadmega ühendatud)	0: Keelatud 1: Lubatud 2: Käimas		
8.3.5	Ei	—	—	—	—		
8.3.6	Ei	—	—	—	—		

⁽¹⁾ Vaikumisi väärtused on esitatud **rasvases kirjas**.

Lingirid a	Sätte tüüp	Kood	Sätte kirjeldus	Millal rakendatav	Vahemik / samm / vaikumisi väärtus ⁽¹⁾	Muudetud	Muudetud väärtus
8.3.7	Lõppkasut aja	—	WLAN-i pordiluku lähtestamise käivitamine tehase vaikesätetele (unustab kõik võrguandmed).	[8.2.9]=1: Ühendatud (DX WLAN adapter peaks olema seadmega ühendatud) Ja DX WLAN-il on selle funktsiooni toetamiseks värske püsivara.	0: Jääb 1: Lähtestamine		
8.4.1	Lõppkasut aja	—	Hetkel määratud IP-aadress.	Alati	—		
8.4.2	Lõppkasut aja	—	Hetkel määratud alamvõrgu mask.	Alati	—		
8.4.3	Lõppkasut aja	—	Hetkel määratud vaikumisi lüüsi aadress.	Alati	—		
8.4.4	Lõppkasut aja	—	Hetkel määratud DNS 1 aadress.	Alati	—		
8.4.5	Lõppkasut aja	—	Hetkel määratud DNS 2 aadress.	Alati	—		
8.4.6	Lõppkasut aja	—	Seadme LAN MAC/UEI aadress.	Alati	—		
8.5.1	Lõppkasut aja	—	Daikin Home Controls lubamine.	Alati	0: Väljas 1: Sees		
8.5.2	Lõppkasut aja	—	Niiskuseemaldi olemasolu seadistamine (pärast paigaldamist).	Alati	0: Väljas 1: Sees		
8.5.3	Lõppkasut aja	—	Kasteanduri olemasolu seadistamine (pärast paigaldamist).	[8.5.2]=1: Sees	0: Ei 1: Normaalselt avatud 2: Normaalselt suletud		
8.5.4	Lõppkasut aja	—	Niiskuslimiit.	[8.5.2]=1: Sees	40~80% aste: 1% 55		
8.5.5	Lõppkasut aja	—	Niiskuslimiit, kui kasteandur ei ole paigaldatud.	[8.5.2]=1: Sees JA [8.5.3]=0: Ei	41~80% aste: 1% 70		
8.6	Ei	—	USB turvalise eemaldamise päring enne USB lahti ühendamist.	Kui aktiivselt kasutatakse ühte või mitut USB-porti.	0: Ei 1: Jah		
8.7	Lõppkasut aja	—	Luba Modbus TCP/IP mitte-TLS (port 502).	Alati	0: Ei 1: Jah		
8.8	Lõppkasut aja	—	Luba Modbus TCP/IP TLS (port 802).	Alati	0: Ei 1: Jah		
8.9	Lõppkasut aja	—	Eemaldage praegune juhtmevaba lüüsi liides (WLAN/LAN) pilvest.	[8.11]= 1: WLAN VÕI [8.11]=2: LAN	—		
8.10	Lõppkasut aja	—	Ühendage seade pilvega.	WLAN või LAN ei ole veel ühendatud.	—		
8.11	Paigaldaja	—	Valige pilvega ühendamise tüüp.	Alati	0: Puudub 1: WLAN 2: LAN		
9 Energia							
9.1	Lisaõigust ega lõppkasut aja	—	Fikseeritud elektri hind, mille valib kasutaja, kui elektri hind ei muutu graafiku alusel.	[9.3]=0: Väljas	1~5000 euro senti/kWh aste: 1 sent 15		
9.2	Lisaõigust ega lõppkasut aja	—	Elektrihinna alusväärtus.	[9.3]=1: Sees	1~5000 euro senti/kWh aste: 1 sent 5		
9.3	Lisaõigust ega lõppkasut aja	—	Elektrihinna muutumise lubamine vastavalt graafikule.	[093]=1: Jah või [078]=1: Jah	0: Väljas 1: Sees		
9.4	Lisaõigust ega lõppkasut aja	—	Elektrihinna graafik.	[9.3]=1: Sees	—		
9.5	Lisaõigust ega lõppkasut aja	—	Fossiilkütuse hind.	[093]=1: Jah või [078]=1: Jah	1~5000 euro senti/kWh aste: 1 sent 10		
9.6	Ei	—	—	—	—		
9.7	Ei	—	—	—	—		

⁽¹⁾ Vaikumisi väärtused on esitatud **rasvases kirjas**.

Lingirid a	Sätte tüüp	Kood	Sätte kirjeldus	Millal rakendatav	Vahemik / samm / vaikumisi väärtus ⁽¹⁾	Muudetud	Muudetud väärtus
9.8	Ei	—	—	—	—		
9.9	Ei	—	Lahtiütlus.	—	—		
9.10	Ei	—	—	—	—		
9.11	Paigaldaja	[026]	Boileri efektiivsus.	[093]=1: Jah või [078]=1: Jah	0,1~1 aste: 0,01 0,9		
9.12	Paigaldaja	[141]	COP sihtväärtus, mida kasutatakse paagi boileri efektiivsuse arvutamiseks.	[093]=1: Jah või [078]=1: Jah	0~6 aste: 0,1 2.5		
9.13	Lisaõigust ega lõppkasut aja	—	Lubage ümberlülitumine soojuspumba ja bivalentse vahel vastavalt COP arvutusele, mis arvestab praegust energiahinda.	[093]=1: Jah või [078]=1: Jah	0: Ei 1: Jah		
9.14.1	Paigaldaja	[040]	Nõudlusele vastamise režiimi seadistamine.	Alati	0: Puudub 1: Soojuspumba tariif 2: Smart Grid valmidusega kontaktid 3: Nutimõõduri kontakt		
9.14.1	Paigaldaja	[179]	Seadistus, millega määratakse, milline Smart Grid valmisoleku režiim on aktiivne.	[040]=2: Smart Grid valmidusega kontaktid	0: Riistvara 1.0 1: Väline 2: Riistvara 1.1		
9.14.2	Paigaldaja	[037]	Säte, mis lubab teisel kütteallikal võtta ruumi kütmine üle, kui nõudlusele vastamise režiim = sundväljalülitus.	[040]=1: Soojuspumba tariif või [040]=2: Smart Grid valmidusega kontaktid	0: Ülevõtmist ei toimu 1: Fossiilkütusele üleminek ([093]=1: Jah või [078]=1: Jah) 2: Kütjale üleminek		
9.14.3	Paigaldaja	[071]	Lubage teisel kütteallikal võtta paagi soojendamise üle, kui nõudlusele vastamise režiim = sundväljalülitus.	[040]=1: Soojuspumba tariif või [040]=2: Smart Grid valmidusega kontaktid	0: Ülevõtmist ei toimu 1: Fossiilkütusele üleminek ([078]=1: Jah) 2: Kütjale üleminek 3: Üle võtab ainult kiirkütja (*3)		
9.14.4	Paigaldaja	[036]	Puhverdamine on lubatud ruumi kütisel.	[040]=2: Smart Grid valmidusega kontaktid	0: Väljas 1: Sees		
9.14.5	Paigaldaja	[038]	Elektrilistel kütteallikatel on lubatud töötada ruumi kütmise puhverdamise ajal.	[040]=2: Smart Grid valmidusega kontaktid	0: Ei 1: Jah		
9.14.6	Paigaldaja	[039]	Elektrilistel kütteallikatel on lubatud töötada paagi puhverdamise ajal.	[040]=2: Smart Grid valmidusega kontaktid	0: Ei 1: Jah		
9.14.7	Paigaldaja	[135]	Rakendatav alumine limiit nõudlusele vastamisel nutimõõduri kontaktiga.	[040]=3: Nutimõõduri kontakt	2~20 kW aste: 0,1 kW 4.2		
9.15.1	Paigaldaja	—	Luba seaduslik limiit.	[5.9]=36: Rootsi	0: Väljas 1: Sees		
9.15.2	Paigaldaja	[190]	Seaduslik limiit.	[5.9]=36: Rootsi	Välisseadme tüübist sõltuv ~30 kW aste: 0,1 kW 30		
9.15.3	Paigaldaja	[189]	Süsteemilimiit.	Alati	Välisseadme tüübist sõltuv ~30 kW aste: 0,1 kW 30		
9.15.4	Paigaldaja	[191]	Välisseadme kaitsme limiit.	Välisseadme tüübist sõltuv	Välisseadme tüübist sõltuv ~63 A aste: 1 A 50		
10 Konfigureerimisviisid							
10.1	Lõppkasut aja	—	Riik.	Alati	0: Albaania / 1: Austria 2: Belgia / 3: Bosnia 4: Bulgaaria / 5: Horvaatia 6: Küpros / 7: Tšehhi Vabariik 8: Taani / 9: Eesti 10: Soome / 11: Prantsusmaa 12: Saksamaa / 13: Kreeka 14: Ungari / 15: Island 16: Iirimaa / 17: Türgi 18: Itaalia / 19: Läti 20: Liechtenstein / 21: Leedu 22: Luksemburg / 23: Makedoonia 24: Malta / 25: Moldova 26: Montenegro / 27: Holland 28: Norra / 29: Poola 30: Portugal / 31: Rumeenia 32: Serbia / 33: Slovakkia 34: Sloveenia / 35: Hispaania 36: Rootsi / 37: Ühendkuningriik 38: Šveits		

⁽¹⁾ Vaikumisi väärtused on esitatud **rasvases kirjas**.

Lingirid a	Sätte tüüp	Kood	Sätte kirjeldus	Millal rakendatav	Vahemik / samm / vaikumisi väärtus ⁽¹⁾	Muudetud	Muudetud väärtus
10.1	Lõppkasut aja	—	Keel.	Alati	0: Albaania / 1: Valgevene 2: Bosnia / 3: Bulgaaria 4: Horvaadi / 5: Tšehhi 6: Taani / 7: Hollandi 8: Inglise / 9: Eesti 10: Soome / 11: Prantsuse 12: Saksa / 13: Kreeka 14: Ungari / 15: Itaalia 16: Läti / 17: Leedu 18: Makedoonia / 19: Norra 20: Poola / 21: Portugali 22: Rumeenia / 23: Vene 24: Serbia / 25: Slovaki 26: Sloveeni / 27: Hispaania 28: Rootsi / 29: Türgi 30: Ukraina		
10.2	Ei	—	—	—	—		
10.3	Lõppkasut aja	—	Kellaaeg/kuupäev.	Alati	—		
10.3	Lõppkasut aja	—	Suveaeg.	Alati	0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud		
10.4	Paigaldaja	[098]	Integreerimata sooja tarbevee paagi valik, mis ühendatakse seinale kinnitatava seadmega.	(*3) [080]=1: Üks termistor	0: EKHWS/E 150 l 1: EKHWS/E 180 l 2: EKHWS/E 200 l 3: EKHWS/E 250 l 4: EKHWS/E 300 l 5: EKHWP/HYC kiirkütjaga 6: 3. pool, väike mähis 7: 3. pool, suur mähis		
10.4	Paigaldaja	[155]	Seadistus, mis näitab, kas lisatsioon on olemas.	Alati	0: Ei 1: Jah		
10.4	Paigaldaja	[080]	See säte näitab, kas paak on ühendatud.	(*3)	0: Puudub 1: Üks termistor		
10.4	Paigaldaja	[093]	Paigaldatud on lisaboileri komplekt ruumi kütmiseks ja sellel lubatakse töötada.	[078]=0: Ei	0: Ei 1: Jah		
10.5	Paigaldaja	—	Kohapeale Sisend-väljundklemmi valik 3. poole klapile.	(*3) [080]=1: Üks termistor	Vt menüüst [13] Kohapealsed sisendid-väljundid.		
10.5	Paigaldaja	—	Kohapeale Sisend-väljundklemmi valik bivalentsele klapile.	[093]=1: Jah	Vt menüüst [13] Kohapealsed sisendid-väljundid.		
10.6	Paigaldaja	[012]	Määrab, kas paagi boileri paigaldatud võimsus on piisav maja kogukoormuse katmiseks. Kui jah, võib see olla peamiseks kütteallikaks.	[078]=1: Jah	0: Väljas 1: Sees		
10.6	Paigaldaja	[078]	Säte, mis näitab, kas paagi boiler on olemas ja seda saab aktiveerida.	(*6) ja [093]=0: Ei	0: Ei 1: Jah		
10.6	Paigaldaja	[011]	Maksimaalne pakutav soojust võimsus ruumi kütteahelas sooja tarbevee paagi poolt paagi abistamise ajal.	(*5)	4~35 kW aste: 1 kW 20		
10.7	Lõppkasut aja	—	Hädarežiimi valimine.	Alati	0: Manuaalne 1: Automaatne 2: Automaatne ruumi kütte vähendamine + STV sees 3: Automaatne ruumi kütte vähendamine+STV väljas 4: Automaatne ruumi kütmine tavaline + STV väljas		
10.8	Paigaldaja	[083]	Säte, millega valitakse soojuspumba seadme võrguga ühendamise tüüp.	Alati	0: Ühefaasiline 1: Kolmefaasiline täht 2: Kolmefaasiline, delta		
10.8	Paigaldaja	[154]	Säte, millega näidatakse, kas varukütte sulavkaitse elektrikapis on suurem kui 10 A.	(*3) [083]= 1. Kolmefaasiline, täht või (*4) [083]= 1. Kolmefaasiline, täht	0: Ei 1: Jah		

⁽¹⁾ Vaikumisi väärtused on esitatud **rasvases kirjas**.

Lingirid a	Sätte tüüp	Kood	Sätte kirjeldus	Millal rakendatav	Vahemik / samm / vaikumisi väärtus ⁽¹⁾	Muudetud	Muudetud väärtus
10.8	Paigaldaja	[092]	Varukütte maksimaalne võimsus.	Alati	(*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: aste: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: aste: 1 kW 4 [083]=1 ja [154]=0 2~4 kW: aste: 1 kW 4 [083]=1 ja [154]=1 2~9 kW: aste: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: aste: 0,5 kW 4.5		
10.9	Lõppkasut aja	—	Soojuskiurguri tüübi valimine põhitsoonis.	Alati	0: Põrandaküte 1: Soojuspumba konvektor 2: Radiaator		
10.9	Paigaldaja	[041]	Termostaadi režiim põhitsoonis.	Alati	0: Väljuv vesi 1: Väline ruum 2: Ruum		
10.10	Lisaõigust ega lõppkasut aja	—	Väljuva vee juhtimisrežiim põhitsoonis ruumi kütisel.	Alati	0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv		
10.10	Lisaõigust ega lõppkasut aja	—	Väljuva vee juhtimisrežiim põhitsoonis ruumi jahutamisel.	[10.9]=0: Põrandaküte või [10.9]=1: Soojuspumba konvektor	0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv		
10.11	Lõppkasut aja	—	Väljuva vee temperatuuri ilmast sõltuv kõver põhitsoonis ruumi kütisel.	[10.10]=1: Ilmast sõltuv	Keskkonna vahemik: -40~25°C aste: 1°C Väljuva vee temperatuuri vahemik: [054]~[053]°C aste: 1°C		
10.12	Lõppkasut aja	—	Väljuva vee temperatuuri ilmast sõltuv kõver põhitsoonis ruumi jahutamisel.	[10.10]=1: Ilmast sõltuv	Keskkonna vahemik: 10~43°C aste: 1°C Väljuva vee temperatuuri vahemik: [056]~[055]°C aste: 1°C		
10.13	Paigaldaja	[057]	Termostaadi režiim lisatsoonis.	[155]=1: Jah	[41]=0: Väljuv vesi 0: Väljuv vesi [41]≠0: Väljuv vesi 1: Väline ruum		
10.13	Lõppkasut aja	—	Soojuskiurguri tüübi valimine lisatsoonis.	[155]=1: Jah	0: Põrandaküte 1: Soojuspumba konvektor 2: Radiaator		
10.14	Lisaõigust ega lõppkasut aja	—	Sihttöörežiim lisatsoonis ruumi kütisel.	[155]=1: Jah	0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv		
10.14	Lisaõigust ega lõppkasut aja	—	Sihttöörežiim lisatsoonis ruumi jahutamisel.	[155]=1: Jah JA [10.13]=0: Põrandaküte või [10.13]=1: Soojuspumba konvektor	0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv		
10.15	Lõppkasut aja	—	Väljuva vee temperatuuri ilmast sõltuv kõver lisatsoonis ruumi kütisel (väljuva vee temperatuurilimiidid).	[155]=1: Jah JA [10.14]=1: Ilmast sõltuv	Keskkonna vahemik: -40~25°C aste: 1°C Väljuva vee temperatuuri vahemik: [061]~[060]°C aste: 1°C		
10.16	Lõppkasut aja	—	Väljuva vee temperatuuri ilmast sõltuv kõver lisatsoonis ruumi jahutamisel (väljuva vee temperatuurilimiidid).	[155]=1: Jah JA [10.14]=1: Ilmast sõltuv	Keskkonna vahemik: 10~43°C aste: 1°C Väljuva vee temperatuuri vahemik: [063]~[062]°C aste: 1°C		
10.17	Lõppkasut aja	—	Sooja tarbevee soojendamise efektiivsuse seadistamine.	(*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5)	(*8) 1: Väga eco 2: Eco 3: Mugavus (*9)(*10) 1: Väga eco 2: Eco 3: Mugavus		
10.17	Lõppkasut aja	—	Sooja tarbevee soojendamise režiimi seadistamine.	(*3) JA [080]=1: Üks termistor VÕI (*4)	0: Vaheülekuumendus 1: Graafik ja vaheülekuumendus 2: Graafikuga		
10.18	Lõppkasut aja	—	Sooja tarbevee paagi graafiku vaheülekuumenduse temperatuuri sihtväärtus + vaheülekuumenduse režiim või vaheülekuumenduse režiim.	[4.7]=0: Vaheülekuumendus või [4.7]=1: Graafik ja vaheülekuumendus	(*3)(*4) 20~[153]°C aste: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C aste: 0,5 48		

⁽¹⁾ Vaikumisi väärtused on esitatud **rasvases kirjas**.

Lingirid a	Sätte tüüp	Kood	Sätte kirjeldus	Millal rakendatav	Vahemik / samm / vaikumisi väärtus ⁽¹⁾	Muudetud	Muudetud väärtus
10.18	Lõppkasutaja	—	Sooja tarbevee vaheülekuumenduse hüsterees soojuskadudele.	(*3) [080]=1: Üks termistor JA [4.7]=2: Graafik või (*4) JA [4.7]=2: Graafik või (*5) JA [4.7]=2: Graafik	1~40°C aste: 0,5°C [10.17]=3 6 [10.17]=2 8 [10.17]=1 10		
13 Kohapealse sisendid-väljundid							
13.1 / 13.2 / 13.5	Paigaldaja	[100]	(*3)(*4): Klemm X42M 9-10-11 (*5): Klemm X43M 7-8-9	0: Ühendamata 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal (*4)(*5) 8: 3-suunaline klapp (*3) 9: Bivalentse möödavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa. 14: Eraldatud möödavooluklapp	0: Ühendamata (*5) 1: Põhitsooni sulgeklapp (*3)(*4) 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal 8: 3-suunaline klapp 9: Bivalentse möödavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa. 14: Eraldatud möödavooluklapp		
13.2 / 13.3 / 13.4	Paigaldaja	[101]	(*4): Klemm X42M 25-26 (*3): Klemm X43M 7-8 (*5): Klemm X42M 13-14	0: Ühendamata 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal (*4)(*5) 9: Bivalentse möödavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa. 14: Eraldatud möödavooluklapp	0: Ühendamata 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal 9: Bivalentse möödavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa. 14: Eraldatud möödavooluklapp		
13.2 / 13.3 / 13.4	Paigaldaja	[124]	Tavaolekus avatud/Tavaolekus suletud	1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal (*4)(*5) 9: Bivalentse möödavooluklapp 14: Eraldatud möödavooluklapp	0: Tavaolekus avatud 1: Tavaolekus suletud		
13.2 / 13.3 / 13.4	Paigaldaja	[103]	(*4): Klemm X42M 27-28 (*3): Klemm X43M 9-10 (*5): Klemm X42M 15-16	0: Ühendamata 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal (*4)(*5) 9: Bivalentse möödavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa. 14: Eraldatud möödavooluklapp	0: Ühendamata 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal 9: Bivalentse möödavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa. 14: Eraldatud möödavooluklapp		
13.2 / 13.3 / 13.4	Paigaldaja	[104]	Tavaolekus avatud/Tavaolekus suletud	1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal (*4)(*5) 9: Bivalentse möödavooluklapp 14: Eraldatud möödavooluklapp	0: Tavaolekus avatud 1: Tavaolekus suletud		
13.2 / 13.3 / 13.4	Paigaldaja	[105]	(*3)(*4): Klemm X42M 15-16 (*5): Klemm X43M 13-14	0: Ühendamata 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 5: Lisaküttesead (*3) 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal (*4)(*5) 9: Bivalentse möödavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa. 14: Eraldatud möödavooluklapp	0: Ühendamata (*4)(*5) 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 5: Lisaküttesead (*3) 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal 9: Bivalentse möödavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa. 14: Eraldatud möödavooluklapp		

⁽¹⁾ Vaikumisi väärtused on esitatud **rasvases kirjas**.

Lingirid a	Sätte tüüp	Kood	Sätte kirjeldus	Millal rakendatav	Vahemik / samm / vaikumisi väärtus ⁽¹⁾	Muudetud	Muudetud väärtus
13.1 / 13.2 / 13.5	Paigaldaja	[106]	Tavaolekus avatud/Tavaolekus suletud	1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal (*4)(*5) 9: Bivalentse möödavooluklapp 14: Eraldatud möödavooluklapp	0: Tavaolekus avatud 1: Tavaolekus suletud		
13.1 / 13.2 / 13.5	Paigaldaja	[107]	(*3)(*4): Klemm X42M 17-18 (*5): Klemm X43M 15-16	0: Ühendamata 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal 9: Bivalentse möödavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa. 14: Eraldatud möödavooluklapp	0: Ühendamata (*5) 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 6: Jahutus-/kütterežiim (*3)(*4) 7: STV sees-signaal 9: Bivalentse möödavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa. 14: Eraldatud möödavooluklapp		
13.1 / 13.2 / 13.5	Paigaldaja	[108]	Tavaolekus avatud/Tavaolekus suletud	1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal (*4)(*5) 9: Bivalentse möödavooluklapp 14: Eraldatud möödavooluklapp	0: Tavaolekus avatud 1: Tavaolekus suletud		
13.2 / 13.3 / 13.4	Paigaldaja	[109]	(*4): Klemm X42M 23-24 (*3): Klemm X43M 5-6 (*5): Klemm X42M 11-12	0: Ühendamata 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal (*4)(*5) 9: Bivalentse möödavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa. 14: Eraldatud möödavooluklapp	0: Ühendamata (*5) 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal 9: Bivalentse möödavooluklapp 10: STV pump (*3)(*4) 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa. 14: Eraldatud möödavooluklapp		
13.2 / 13.3 / 13.4	Paigaldaja	[110]	Tavaolekus avatud/Tavaolekus suletud	1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal (*4)(*5) 9: Bivalentse möödavooluklapp 14: Eraldatud möödavooluklapp	0: Tavaolekus avatud 1: Tavaolekus suletud		
13.1 / 13.2 / 13.5	Paigaldaja	[111]	(*3)(*4): Klemm X42M 12-13-14 (*5): Klemm X43M 10-11-12	0: Ühendamata 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal (*4)(*5) 8: 3-suunaline klapp (*3) 9: Bivalentse möödavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa. 14: Eraldatud möödavooluklapp	0: Ühendamata (*4)(*5) 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal 8: 3-suunaline klapp (*3) 9: Bivalentse möödavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa. 14: Eraldatud möödavooluklapp		
13.6	Paigaldaja	[112]	(*3)(*4): Klemm X44M 1-2	(*3)(*4) 0: Ühendamata 1: Väline välistemperatuuri andur 2: Väline sisetemperatuuri andur	0: Ühendamata 1: Väline välistemperatuuri andur 2: Väline sisetemperatuuri andur		
13.7 / 13.8	Paigaldaja	[114]	Klemm X45M 3-4	0: Ühendamata 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP tariifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 12: Päikesesisend 13: Nutimõõtuuri kontakt	0: Ühendamata 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP tariifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 12: Päikesesisend (*3)(*5) 13: Nutimõõtuuri kontakt		
13.7 / 13.8	Paigaldaja	[115]	Tavaolekus avatud/Tavaolekus suletud	0: Ühendamata 5: HP tariifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 13: Nutimõõtuuri kontakt	0: Tavaolekus avatud 1: Tavaolekus suletud		

⁽¹⁾ Vaikumisi väärtused on esitatud **rasvases kirjas**.

Lingrid a	Sätte tüüp	Kood	Sätte kirjeldus	Millal rakendatav	Vahemik / samm / vaikumisi väärtus ⁽¹⁾	Muudetud	Muudetud väärtus
13.7 / 13.8	Paigaldaja	[116]	Klemm X45M 5-6	0: Ühendamata 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP tariifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 12: Päikesesisend 13: Nutimõõduri kontakt	0: Ühendamata 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP tariifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 12: Päikesesisend (*3)(*5) 13: Nutimõõduri kontakt		
13.7 / 13.8	Paigaldaja	[117]	Tavaolekus avatud/Tavaolekus suletud	0: Ühendamata 5: HP tariifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 13: Nutimõõduri kontakt	0: Tavaolekus avatud 1: Tavaolekus suletud		
13.7 / 13.8	Paigaldaja	[118]	Klemm X45M 7-8	0: Ühendamata 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP tariifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 12: Päikesesisend 13: Nutimõõduri kontakt	0: Ühendamata 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP tariifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 12: Päikesesisend (*3)(*5) 13: Nutimõõduri kontakt		
13.7 / 13.8	Paigaldaja	[119]	Tavaolekus avatud/Tavaolekus suletud	0: Ühendamata 5: HP tariifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 13: Nutimõõduri kontakt	0: Tavaolekus avatud 1: Tavaolekus suletud		
13.7 / 13.8	Paigaldaja	[120]	Klemm X45M 9-10	0: Ühendamata 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP tariifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 12: Päikesesisend 13: Nutimõõduri kontakt	0: Ühendamata 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP tariifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 12: Päikesesisend (*3)(*5) 13: Nutimõõduri kontakt		
13.7 / 13.8	Paigaldaja	[121]	Tavaolekus avatud/Tavaolekus suletud	0: Ühendamata 5: HP tariifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 13: Nutimõõduri kontakt	0: Tavaolekus avatud 1: Tavaolekus suletud		
13.7 / 13.8	Paigaldaja	[122]	Klemm X45M 1-2	0: Ühendamata 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP tariifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 12: Päikesesisend 13: Nutimõõduri kontakt	0: Ühendamata 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP tariifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 12: Päikesesisend (*3)(*5) 13: Nutimõõduri kontakt		
13.7	Paigaldaja	[123]	Tavaolekus avatud/Tavaolekus suletud	0: Ühendamata 5: HP tariifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 13: Nutimõõduri kontakt	0: Tavaolekus avatud 1: Tavaolekus suletud		

⁽¹⁾ Vaikumisi väärtused on esitatud **rasvases kirjas**.





